

Nr. 43414 / 12.08.2025

Primaria : Vanatori-Neamt

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**PROCES VERBAL**

Încheiat astăzi 12.08.2025, între S. C. DELGAZ-Grid S.A., reprezentată prin Șef Centru Operatiuni Retea Electricitate Neamt, domnul Gradinaru Marius Cristi și Primăria Vanatori-Neamt, reprezentată prin domnul/doamna Petrariu Maria, prin prezenta confirmăm că pe raza unitatii administrativ teritoriale Vanatori-Neamt au avut loc evenimente meteo deosebite, astfel fiind înregistrate incidente/deranjamente în instalatiile electrice aparținând S.C. DELGAZ-Grid S.A, conform centralizatorului de mai jos:

ID	Data eveniment	Instalatia electrica afectata	UAT	Echipment / element defect	Avertizare meteo/diagnoza meteo
2858592	01.06.2025	PTA 4 NEMTISOR	Vanatori-Neamt	element LF / LS	60 din 01.06 Avertizare 01.06(14.00-20.00)
2861693	06.06.2025	PTA 1 LUNCA VINATORI	Vanatori-Neamt	conductor FY, element LF / LS	64 din 6.06 Avertizare 6.06(12.00-23.00)
2861790	06.06.2025	PTA 5 VANATORI NEAMT	Vanatori-Neamt	Fara element deteriorat	64 din 6.06 Avertizare 6.06(12.00-23.00)
2861852	06.06.2025	PTA 1 VANATORI NEAMT	Vanatori-Neamt	sig. automata	64 din 6.06 Avertizare 6.06(12.00-23.00)
2861967	06.06.2025	PTA 1 NEMTISOR	Vanatori-Neamt	clema derivatie cu dinti - CDD	64 din 6.06 Avertizare 6.06(12.00-23.00)
2878806	28.06.2025	PTA 1 NEMTISOR	Vanatori-Neamt	sig. automata	75 din 28.06 Avertizare 28.06(10.00-21.00)
2882042	30.06.2025	PTA 1 LUNCA VINATORI	Vanatori-Neamt	conductor bransament	250 din 30.06 Avertizare 30.06 (15.05-19.00)
2889545	08.07.2025	PTA 5 VANATORI NEAMT	Vanatori-Neamt	sig. automata	83 din 8.07 Avertizare 8.07(12.00-23.00)
2892049	09.07.2025	PT 3 VINATORI	Vanatori-Neamt	conductor torsadat	84 din 9.07 Avertizare 9.07 (12.00-22.00)
2895494	12.07.2025	PTA 3 VANATORI NEAMT	Vanatori-Neamt	sig. MPR	277 din 12.07 Avertizare 12.07(13.30-15.00) 278 din 12.07 Avertizare 12.07(15.00-16.30)
2895545	12.07.2025	PTA 19 VANATORI NEAMT	Vanatori-Neamt	sig. MT	277 din 12.07 Avertizare 12.07(13.30-15.00) 278 din 12.07 Avertizare 12.07(15.00-16.30)
2908100	27.07.2025	PTA 1 VANATORI NEAMT	Vanatori-Neamt	clema derivatie cu dinti - CDD	101 din 27.07 Avertizare 27.07 (10.00-23.00)
2912768	29.07.2025	PTA 2 NEMTISOR	Vanatori-Neamt	sig. automata, sig. automata	102 din 28.07 Avertizare 28.07(15.00)- 29.07(10.00)+29.07(10.00-22.00) 103 din 29.07 Avertizare 29.07(10.00)-30.07(10.00)
4100585432	27.06.2025	LEA 0,4 kV PT 2 Tg. Neamt, Circ. 2, St. 36A	Vanatori-Neamt	Taiere vegetatie culoar LEA ;Inlocuire bransament	75/28.06.2025
4100586239	09.07.2025	LEA 0,4 kV PT 3 Vanatori, Circ. 1, St. 15	Vanatori-Neamt	REPARARE LEA 0,4 kV RUPTA	84/09.07.2025

Precizam faptul ca aceste documente vor fi utilizate pentru comunicarea catre Agentia Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, a evenimentelor accidentale aparute in instalatiile de distributie pe fondul conditiilor meteorologice deosebite, in vederea monitorizarii indicatorilor de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice.

Șef C.O.R.E. Neamt,

Gradinaru Marius Cristi



Primaria : Vanatori-Neamt

\_\_\_\_\_